Anlage 5

Bilanz der Gemeinde Ober-Mörlen für die Trinkwasserförderung im Jahr 2024

1. Eigenförderung und Wasserlieferung durch die OVAG

Stockborn	Tiefbrunnen Mauzenwiese I	Tiefbrunnen Mauzenwiese II	Tiefbrunnen Langenhain-Zieg.	Wasserlieferung OVAG
114.234 m³	04.679 m³	48.590 m³	54.748 m³	48.826 m³

2. Trinkwassermenge an die Endverbraucher

Einwohnerzahl in Ober-Mörlen und Langehain-Ziegenberg am:	31.12.2024	
Einwohner Gesamt	**5909 EW**	
Eigenförderung der Gemeinde Ober-Mörlen	222.251 m³	
Wasserlieferung OVAG	48.826 m³	
Gesamtmenge - Einspeisung in die HB	**271.077 m³**	
Verkaufte Trinkwassermenge an die Endverbraucher:	247.611 m³	91,34%
Öffentlicher Bedarf: (Verwendungszweck: Kanalspülungen, Spülwasser HB und Aufbereitungsanlagen, Feuerwehr u.v.m)	4.700 m³	1,73%
Rohrnetzverluste:	18.766 m³	6,92%
Gesamtmenge - Einspeisung in die HB	**271.077 m³**	**100,00%**
Spezifisch reale Wasserverlust	**0,043**	**m³/h/km**
Gewerbeverbrauch	26.708 m³	
Landwirtschaft	2.269 m³	
Haushalte	218.634 m³	
Gesamt verkaufter Jahresverbrauch	247.611 m³	
Gesamt verkaufter Verbrauch Liter pro Tag pro Einwohner	**101,37**	**exkl. Landwirtschaft & Gewerbe**