



Bilanz der Gemeinde Ober-Mörlen für die Trinkwasserförderung im Jahr 2021



1. Eigenförderung und Wasserlieferung durch die OVAG

Stockborn	Tiefbrunnen Mauzenwiese I	Tiefbrunnen Mauzenwiese II	Tiefbrunnen Langenhain-Zieg.	Wasserlieferung OVAG
88.885 m ³	11.651 m ³	57.454 m ³	48.654 m ³	68.597 m ³

2. Trinkwassermenge an die Endverbraucher

Einwohnerzahl in Ober-Mörlen und Langenhain-Ziegenberg am:

31.12.2021

Einwohner Gesamt

5853 EW

Eigenförderung der Gemeinde Ober-Mörlen

206.644 m³

Wasserlieferung OVAG

68.597 m³

Gesamtmenge - Einspeisung in die HB

275.241 m³

Verkaufte Trinkwassermenge an die Endverbraucher:

252.607 m³

91,78 %

Öffentlicher Bedarf:

12.900 m³

4,69 %

(Verwendungszweck: Kanalspülungen, Spülwasser HB
und Aufbereitungsanlagen, Feuerwehr u.v.m)

Rohrnetzverluste:

09.734 m³

3,54 %

Gesamtmenge - Einspeisung in die HB

275.241 m³

100,00 %

Spezifisch reale Wasserverlust

0,023471258 m³/h/km

Gewerbeverbrauch

16.430 m³

Landwirtschaft

2.436 m³

Haushalte

233.741 m³

Gesamt verkaufter Jahresverbrauch

252.607 m³

Gesamt verkaufter Verbrauch Liter pro
Tag pro Einwohner

109,41

**exkl.
Landwirtschaft &
Gewerbe**